

# 检查记录表

检查时间: 2024 年 1 月 30 日 时至 年 月 日 时

被检查单位: 蔡村瑞星养老院

检查地点: 蔡村镇泉峰村

检查人员: 刘磊 证件编号: 12120410017

检查人员: 王新贵 证件编号:

记录人: 王新贵

检查情况: 消防、食品、内部管理等

检查中发现的问题: 消防末端试水管道阀门、压力表损坏

被检查单位法定代表人(主要负责人)签字: 王尚钢

见证人签字: 梁维雅

2024 年 元 月 30 日

# 检查记录表

检查时间: 2024 年 1 月 30 日 时至 年 月 日 时

被检查单位: 蔡村镇敬尧苑

检查地点: 蔡村镇上湖村

检查人员: 俞磊 证件编号: 12120410017

检查人员: 王新强 证件编号:

记录人: 王新强

检查情况: 消防 食品 内部管理等

检查中发现的问题: 徐英玉房间有电蚊香, 消防喷淋管道关闭  
无水, 食品留样不足 (1-30 半个馍), 无持证消防操作员

被检查单位法定代表人(主要负责人)签字: 程启华

见证人签字: 梁清彩

2024 年 1 月 30 日

# 检查记录表

检查时间: 2024年 1月30日 时至 年 月 日 时

被检查单位: 汪县老亲养老院

检查地点: 蒋村镇上胡村

检查人员: 俞磊 证件编号: 12120410017

检查人员: 王新贵 证件编号:

记录人: 王新贵

检查情况: 消防, 食品, 内部管理者

检查中发现的问题: 柴禾放置不合理, 院后房间乱, 无持证消防操作员

被检查单位法定代表人(主要负责人)签字: 吴瑞峰

见证人签字: 梁绪雅

2024年 1月30日

# 检查记录表

检查时间: 2024 年 1 月 30 日 时至 年 月 日 时

被检查单位: 蔡村少年托老所

检查地点: 蔡村镇河滩村

检查人员: 刘磊 证件编号: 12120410017

检查人员: 王新玉 证件编号:

记录人: 王新玉

检查情况: 消防, 食品, 内部管理类

检查中发现的问题: 消防喷淋无水 (管道损坏), 食品留样不规范, 消防器材无值值记录, 无持证消防操作员

被检查单位法定代表人 (主要负责人) 签字: 梁绪雅

见证人签字: 梁绪雅 2024 年 1 月 30 日

# 检查记录表

检查时间: 2024 年 1 月 30 日 时至 年 月 日 时

被检查单位: 琴溪镇敬老院

检查地点: 琴溪镇马头村

检查人员: 俞磊 证件编号: 12120410017

检查人员: 王新玉 证件编号:

记录人: 王新玉

检查情况: 消防. 食品. 内部管理均

检查中发现的问题: 消防无值班记录

被检查单位法定代表人(主要负责人)签字: 李学华

见证人签字: 胡丽琴

2024 年 1 月 30 日

# 检查记录表

检查时间: 2024 年 1 月 31 日 时至 年 月 日 时

被检查单位: 昌桥有机托管所

检查地点: 昌桥乡新桥村

检查人员: 孙原 证件编号: 12120410017

检查人员: 王新亚 证件编号:

记录人: 王新亚

检查情况: 消防、食品、内部管理等

检查中发现的问题: 消防控制室无值班记录。无持消防操作员证。

被检查单位法定代表人(主要负责人)签字: 章桂兰

见证人签字: 曹敏

2024 年 1 月 31 日

## 检查记录表

检查时间: 2024 年 1 月 31 日      时至      年      月      日      时

被检查单位: 昌黎县新城敬老院.

检查地点: 昌桥乡新塘村

检查人员: 周立 证件编号: 12120410017

检查人员: 王新亚 证件编号: \_\_\_\_\_

记录人: 王新

检查情况: 消防. 食品. 内部管理等.

检查中发现的问题：消防控制无值班记录<sup>巡查</sup>未报警<sub>报警</sub>2小时巡查<sup>巡查</sup>。

被检查单位法定代表人(主要负责人)签字: 何志敏

见证人签字: 曹敏

2024 年 1 月 31 日

# 检查记录表

检查时间: 2024 年 1 月 31 日 时至 年 月 日 时

被检查单位: 昌桥乡南湾村

检查地点: 昌桥乡南湾村

检查人员: 余永贵 证件编号: 12120410017

检查人员: 王新贵 证件编号:

记录人: 王新贵

检查情况: 消防、食品、内部管理均

检查中发现的问题: 消防泵房损坏

被检查单位法定代表人(主要负责人)签字: 余永贵

见证人签字: 曹敏

2024 年 1 月 31 日