

# 榔桥镇安全生产现场检查记录

检查时间: 1.16

检查地点: 西阳

检查人员: 任杰 王敏

被检查单位: 老匠人竹木工艺品公司

被检查单位负责人: 王本性 联系电话: 13731923737

被检查单位安全负责人: 联系电话:

检查项目: 安全生产

检查情况: 经现场检查, 1. 堆放的粉尘处有烟头.

2. 灭火器前堆放物品.

3. 灭火器数量不足.

整改要求: 7日内整改.

当事人: 王本性.

记录人: 任杰



## 安全生产现场检查记录

被检查单位：泾县悦杰竹木工艺品有限公司

地 址：榔桥镇溪头村。

法定代表人（负责人）：翟高；职务：总经理；联系方式：15956367935

检查场所：现场及软件资料。

检查时间：2025年1月20日10时35分至11时15分。

我们是榔桥镇安全生产监督检查人员及第三方安全生产专业人员，对你单位开展安全检查，请予配合。

本次检查存在的问题：

1. 干式除尘系统未采取泄爆、惰化、抑爆等任一种爆炸防控措施，且未设置锁气卸灰装置。
2. 磨光的除尘管道未设置火花探测消除装置。
3. 车间积尘严重，未落实粉尘清扫制度。
4. 车间部分空气开关裸露，且电源线未穿管防护。
5. 车间的安全警示标志设置不足，缺少严禁烟火、当心触电、当心机械伤害等安全警示标志。
6. 升降机临边未设置防护栏，未设置禁止载人和限重等标识。
7. 仓库隔墙采用泡沫夹芯板搭建，不符合防火要求。
8. 未建立安全生产规章制度（包括涉爆粉尘相关制度）、全员安全责任制、安全操作规程等制度资料。
9. 未定期开展安全隐患排查和员工安全教育培训等工作。
10. 未编制生产安全事故应急预案并符合应急管理部2号令要求。

对本次检查发现问题隐患请你单位立即整改，并在2025年2月28日前完成整改，将整改完成情况书面报送镇政府应急办。

检查人员（签名）：汪科 任杰 王斌 姚建

被检查单位现场负责人（签名）：翟高

泾县榔桥镇人民政府

2025年1月20日

本文书一式两份：一份由检查单位备存，一份交被检查单位。（共1页第1页）



## 安全生产现场检查记录

被检查单位：泾县华安米业有限责任公司

地 址：榔桥镇马渡村。

法定代表人（负责人）：潘金华；职务：总经理；联系方式：18110825556

检查场所：现场及软件资料。

检查时间：2025 年 1 月 20 日 14 时 50 分至 15 时 35 分。

我们是榔桥镇安全生产监督检查人员及第三方安全生产专业人员，对你单位开展安全检查，请予配合。

本次检查存在的问题：

1. 控制柜的电气开关裸露，未配备配备盒。
2. 车间 2 层临边防护栏设置不到位。
3. 车间电源线未穿管防护。
4. 车间灭火器配备不足。
5. 皮带输送机的链轮未设置防护罩。

以下空白。

对本次检查发现问题隐患请你单位立即整改，并在 2025 年 2 月 28 日前完成整改，将整改完成情况书面报送镇政府应急办。

检查人员（签名）：任杰 程磊 彭建

被检查单位现场负责人（签名）：张健

泾县榔桥镇人民政府

2025 年 1 月 20 日

本文书一式两份：一份由检查单位备存，一份交被检查单位。（共 1 页第 1 页）



# 椰桥镇安全生产现场检查记录

检查时间: 2013年12月13日

检查地点: 椰桥街道

检查人员: 任杰、王卉

被检查单位: \_\_\_\_\_

被检查单位负责人: 王卉 联系电话: 19855289197

被检查单位安全负责人: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_

检查项目: 安全生产、消防

检查情况: 经现场检查, 1. 车间消防器材不足

2. 打磨工人未佩戴防尘口罩

3. 电瓶车违规停放在厂房

4. 打磨车间无禁火标识

整改要求: 7日内

当事人: 王卉

记录人: 任杰



# 榔桥镇安全生产现场检查记录

检查时间: 2.20

检查地点: 厦头.

检查人员: 江县志云航业有限责任公司

被检查单位: 江志云

被检查单位负责人: 胡前进 联系电话: 13731933101

被检查单位安全负责人: 联系电话:

检查项目: 安全生产、消防.

检查情况: 经现场检查, 1. 电瓶车违规充电.

2. 灭火器过期数量不足.

3. 禁火标识损坏.

4. 部分打磨工未戴口罩.

5. 电源部分裸露.

整改要求: 7日内整改.

当事人: 胡前进

记录人: 任杰





## 安全生产现场检查记录

被检查单位：泾县凤翔帽业有限公司

地 址：榔桥镇马渡村。

法定代表人（负责人）：朱德平；职务：总经理；联系方式：13655632436

检查场所：现场及软件资料。

检查时间：2025年3月5日9时05分至9时45分。

我们是榔桥镇安全生产监督检查人员及第三方安全生产专业人员，对你单位开展安全检查，请予配合。

本次检查存在的问题：

1. 台式钻床皮带轮未设置防护罩。
2. 车间空气开关均裸露，未配备专用配电箱（盒）。
3. 车间电器（气）电源线采用单层绝缘，不符合安全要求，且未穿管防护。
4. 车间使用插排未固定牢靠。
5. 厕所边停放电瓶车并充电，导致疏散通道堵塞。
6. 未建立安全生产规章制度、全员安全责任制、安全操作规程等制度资料。
7. 未开展安全隐患排查，以及未进行员工复工复产安全教育培训。
8. 未编制生产安全事故应急预案并符合应急管理部2号令要求。

以下空白。

对本次检查发现问题隐患请你单位立即整改，并在2025年3月30日前完成整改，将整改完成情况书面报送镇政府应急办。

检查人员（签名）：任杰 王敬 程磊 彭建

被检查单位现场负责人（签名）：付小凤

泾县榔桥镇人民政府

2025年3月5日

本文书一式两份：一份由检查单位备存，一份交被检查单位。（共1页第1页）



# 泾县文化和旅游市场安全生产工作检查表

(4.等级民宿)

单位: 清雅居

日期: 2025年3月9日

类别	督查项目	督查内容	督查结果	
			是	否
等级民宿	安全生产	安全管理制度是否完善		
		应急预案是否切实可行, 是否定期修订		
		是否定期开展安全培训教育及演练		
		消防通道是否通畅		
		消防器材是否定期检查更新		
		特种设备是否定期维护检查		
		监控设施是否完善、有效		
		应急指示灯是否完善、有效		
		是否建立食品采购制度、食品留样制度		
		是否开展场所内房屋安全隐患排查整治		
		是否落实卫生管理要求		
	文明旅游	是否落实文化旅游行业制止餐饮浪费行动通知要求, 提醒和引导消费者适量点餐、文明用餐		
		是否落实不主动提供一次性用品、加强绿色消费宣传等禁限塑措施要求		
存在的其他问题	一楼房间缺少烟雾报警器			
整改意见及要求	场内尽快进行烟雾报警器的安装调试工作。			

检查人员签字: 王爱峰 梁颖

被检查单位负责人签字、盖章: 吕国琴

个志



扫描全能王 创建