

正确选择消防产品、守护生命财产安全

宣城市市场监管局提醒您

在生活的每一个角落，消防安全如同一张无形却坚实的防护网，时刻守护我们的生命财产安全。为营造让人民群众放心的消防产品市场环境，切实保障消防产品质量，消除消防产品质量安全风险，现就教消费者朋友如何选择消防产品，全方位筑牢消防安全防线。提示如下：

一、查看资质与证照

1、在购买消防产品时，看经销商的营业执照是否合法，消防产品是否具备消防产品市场准入资格。目前，根据国家有关规定，火灾报警产品、灭火器和避难逃生产品需要通过CCC强制性产品认证。这些品类目录下的消防产品需提供该产品的认证证书、检验报告以及产品合格证明等文件。

CCC强制性产品认证的消防产品分类

火灾报警产品	点型感烟火灾探测器、点型感温火灾探测器、独立式感烟火灾探测报警器、手动火灾报警按钮、点型紫外火焰探测器、特种火灾探测器、线型光束感烟火灾探测器、火灾显示盘、火灾声和/或光警报器、火灾报警控制器、家用火灾报警产品。
灭火器	手提式灭火器、推车式灭火器、简易式灭火器。
避难逃生产品	消防应急照明和疏散指示产品、逃生产品、自救呼吸器、消防安全标志。

2、消费者也可以登录“全国认证认可信息公共服务平台”中“强制性产品认证”版块进行查询验证。

**国家市场监督管理总局**
State Administration for Market Regulation

全国认证认可信息公共服务平台 

首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政策信息

证书编号

企业名称

查询

管服

绿食有机

强制性产品认证 管理体系认证 服务认证 绿色产品认证 食品农产品认证 有机产品查询

检验检测

认定 中心 复检

资质认定机构 国家质检中心 食品复检机构

从业机构查询 从业机构 从业人员

认证 认监委 强制性产品认证指定认证机构 强制性产品认证指定实验室

二、消防相关产品选购提示

1、灭火器购买



消费者在购买时，重点查看标识标签是否齐全，是否有3C认证标志，主要部位是否完好，功能是否正常，包括：充装压力、总质量、灭火级别、制造厂名和生产日期说明是否齐全，筒体外表涂层色泽是否均匀，灭火器压力指针应在绿

色区域，钢印完整，筒底和焊缝无泄漏等现象，否则不要购买。

2、消防应急灯具购买



消防应急照明灯



消防应急标志灯具

消防应急灯具作为消防应急疏散指示系统的终端设备，具有应急工作时间长、高亮度、断电自动应急等功能。常见

类型有消防应急照明灯具、消防应急标志灯具和消防应急照明标志复合灯具。建筑物中设置消防应急灯具，一旦发生或在正常供电被切断，消防应急照明灯具立即启动提供一定亮度的照明，为救援及疏散工作提供基本的可视环境；消防应急标志灯具可为人员疏散提供明确的安全疏散方向及出口指示。消防应急灯具现行标准为 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》。

消费者购买消防应急灯具时应注意从正规销售渠道购买并索要购买凭证，一旦发生质量问题可以追溯。看外观，灯具表面应无腐蚀、涂层脱落和起泡现象，无明显划伤、裂痕、毛刺等机械损伤，紧固部位无松动。查看标识，灯具外壳上应有清晰的产品标识、强制性产品认证标志、合格证等信息。产品标识上应标注出制造厂名厂址、产品名称、型号、执行标准、制造日期、额定电源电压、额定工作频率、应急工作时间、应急输出光通量、使用光源名称和参数、外壳防护等级等信息。

三、火灾报警器购买

火灾探测报警器是消防报警系统的“感觉器官”，其作用是在火灾引发时产生报警，使人们及早得知火情，将火灾扑灭在萌芽状态，因此对于预防火灾、减少火灾损失具有重大意义。根据其探测火灾特征参数的不同，主要分为感烟、感温、感光、气体及复合等类型。常用的有点型感烟火灾探测器、点型感温火灾探测器和独立式感烟火灾探测报警器。



点型感烟火灾探测器 点型感温火灾探测器 独立式感烟火灾探测报警器

1、常用的火灾报警器点型感烟火灾探测器根据探测烟雾浓度进行火灾探测报警，点型感温火灾探测器对温度或温度变化响应进行火灾探测报警，这两种探测器使用时需与火灾报警主机配接，在报警设备上显示报警位置、报警时间等。独立式感烟火灾探测报警器是通过响应悬浮在大气中的燃烧热解产生的烟雾发出报警信号，不需和火灾报警主机连接，可以实现独立探测、独立报警，可广泛用于小型公共场所、住宅等进行火灾安全监测。

2、火灾探测报警器执行标准分别为：点型感烟火灾探测器国家标准 GB 4715-2005 《点型感烟火灾探测器》、点型感温火灾探测器国家标准 GB 4716-2005 《点型感温火灾探测器》、独立式感烟火灾探测报警器国家标准 GB 20517-2006 《独立式感烟火灾探测报警器》。

3、消费者购买火灾探测报警器时应注意：从正规销售渠道购买并索要购买凭证，一旦发生质量问题可以追溯；看外观。探测器表面无腐蚀、涂覆层脱落和起泡现象，无明显划伤、裂痕、毛刺等机械损伤，紧固部位无松动；查标识。每只探测器应有清晰、耐久的标志，包括产品标志和质量检验合格标志。产品标识上应标注出执行标准、制造商名称、型号、接线柱标注、制造日期、产品编号、产地和探测器内软件版本号等信息。

四、保留相关消费凭证

广大消费者应到正规的实体店购买消防产品，认真查看消防产品实物，购买后一定要保存消费凭证，以便出现消费纠纷后进行维权。