

新东方水业有限公司出厂水检测报告

执行标准_ GB 5749-2006_

检测依据_ GB/T5750-2006_

检测人 刘捷

校核人 王

采样时间 2019.7.7

完成时间 2019.7.7

检测项目	出厂水 检测结果	出厂水 参考限值
色度 (度)	715	15
浑浊度 (NTU)	0.501	1
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH	6.89	≥ 6.5 且 ≤ 8.5
余氯 (mg/L)	0.52	0.3
总硬度 (mg/L)	30	450
氯化物 (mg/L)	47	250
耗氧量 (mg/L)	0.61	3
铁 (mg/L)	0.040	0.3
锰 (mg/L)	0.049	0.1
锌 (mg/L)	0.02	1.0
铜 (mg/L)	0.04	1.0
氨氮 (mg/L)	0.01	0.5
硝酸盐氮	1.09	10
六价铬 (mg/L)	0.001	0.05
铅 (mg/L)	0.001	0.01
菌落总数 (CFU/mL)	3	100
总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	不得检出