

# 新東方水業有限公司出廠水檢測報告



執行標準\_ GB 5749-2006\_

檢測依據\_ GB/T5750-2006\_

檢測人 劉捷

校核人 王平

採樣時間 2019.2.11

完成時間 2019.2.12

檢測項目	出廠水 檢測結果	出廠水 參考限值
色度 (度)	45	15
渾濁度 (NTU)	0.262	1
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH	7.21	$\geq 6.5$ 且 $\leq 8.5$
余氯 (mg/L)	0.52	0.3
总硬度 (mg/L)	38	450
氯化物 (mg/L)	7.3	250
耗氧量 (mg/L)	0.65	3
铁 (mg/L)	0.052	0.3
锰 (mg/L)	0.003	0.1
锌 (mg/L)	0.02	1.0
铜 (mg/L)	0.01	1.0
氨氮 (mg/L)	0.02	0.5
硝酸盐氮	0.95	10
六价铬 (mg/L)	0.001	0.05
铅 (mg/L)	0.001	0.01
菌落总数 (CFU/mL)	1	100
总大肠菌群	未检出	不得检出