

三. 谈判响应表

按谈判文件规定填写			按供应商所投内容填写	
第一部分：部分服务要求响应				
序号	内容	采购需求	承诺及响应情况	偏离说明
1	付款方式	根据季度考核情况，按季度支付成交金额的 30%，余款年底一次性结清，不计利息；支付前乙方应提供相应金额的增值税专用发票。（不计利息）	根据季度考核情况，按季度支付成交金额的 30%，余款年底一次性结清，不计利息；支付前乙方应提供相应金额的增值税专用发票。（不计利息）	满足
2	服务地点	宁国市区	宁国市区	满足
3	服务期限	一年	一年	满足

4	服务要求	<p>1、负责专用变压器台构架低压配电综合柜出线开关以上智能安全维护、开关柜设备供电公司产权分界点至下各设备分界点的安全维护。</p> <p>2、设备承载居民负荷，用电性质特殊；需每月对代维的设备进行用电检查，发现安全隐患或运行隐患，及时上传推送至业主方手机 APP，并书面汇报，提供解决方案。</p> <p>3、负责对设备停送电操作和日常维护管理，确保设备安全正常运行。</p> <p>4、每年夏季、冬季对配电设备进行红外检查及设备局部放电检测。</p> <p>5、室外杆式配电设备，每季度进行多旋翼无人机巡检，根据电力设备结构选择合适的拍摄位置，并固化作业点，采集布线形式、杆塔地理坐标、作业点成像参数等信息，防止因天气原因部分炸裂金具及时发现及更换。</p> <p>6、中标单位需承诺：在中标后一个月内需建立配电设备监控平台，在重要负荷处安装智能终端。将设备的各类信号、运行数据通过采集及通信设备远传至智能平台，由平台对系统内的配电设备实行远程、集中监控，对各类故障及隐患进行大数据分析，同时线下 24 小时专业抢修队伍随时待命，将故障率降为最低，确保用电的安全可靠；并提供电缆故障测试设备、配电设备局部放电测试设备、红外线测温仪等运行维护必备设备的采购发票。</p> <p>7、若出现故障，抢修人员须 2 小时内赶到现场进行抢修。</p>	<p>1、负责专用变压器台构架低压配电综合柜出线开关以上智能安全维护、开关柜设备供电公司产权分界点至下各设备分界点的安全维护。</p> <p>2、设备承载居民负荷，用电性质特殊；需每月对代维的设备进行用电检查，发现安全隐患或运行隐患，及时上传推送至业主方手机 APP，并书面汇报，提供解决方案。</p> <p>3、负责对设备停送电操作和日常维护管理，确保设备安全正常运行。</p> <p>4、每年夏季、冬季对配电设备进行红外检查及设备局部放电检测。</p> <p>5、室外杆式配电设备，每季度进行多旋翼无人机巡检，根据电力设备结构选择合适的拍摄位置，并固化作业点，采集布线形式、杆塔地理坐标、作业点成像参数等信息，防止因天气原因部分炸裂金具及时发现及更换。</p> <p>6、承诺：在中标后一个月内需建立配电设备监控平台，在重要负荷处安装智能终端。将设备的各类信号、运行数据通过采集及通信设备远传至智能平台，由平台对系统内的配电设备实行远程、集中监控，对各类故障及隐患进行大数据分析，同时线下 24 小时专业抢修队伍随时待命，将故障率降为最低，确保用电的安全可靠；并提供电缆故障测试设备、配电设备局部放电测试设备、红外线测温仪等运行维护必备设备的采购发票。</p> <p>7、若出现故障，抢修人员须 2 小时内赶到现场进行抢修。</p>	满足
---	------	---	--	----

供应商公章：



备注:

- 1、供应商须将谈判文件规定的提供服务时间及地点等各项要求逐项分别填写在第一部分的采购需求一栏，有缺项（填）漏项（填）的，则该项视为不满足采购需求（负偏离）。经谈判后仍不能满足采购需求的，按符合性检查进行评审。

