

泾县配网设备限额及开放容量(2022 年 4 月份更新)							
单位：A、MW、MVA							
序号	变电站	线路名称	线径	载流量 (A)	负荷限额 (MW)	线路最大 负荷(MW)	线路开放 容量(MW)
1	110kV 赤滩变	10kV 奥体 145 线	JKLGYJ-240	550	6.79	4.31	2.48
2		10kV 裴顿 143 线	JKLGYJ-240	550	6.79	2.90	3.89
3		10kV 博融 141 线	JKLGYJ-240	550	6.79	5.18	1.61
4		10kV 安天 139 线	JKLGYJ-240	550	6.79	2.34	4.45
5		10kV 惠康 137 线	JKLGYJ-240	550	6.79	7.60	-0.81
6		10kV 幕桥 135 线	JKLGYJ-240	550	6.79	2.23	4.56
7		10kV 山口 124 线					
8		10kV 周家冲 122 线	JKLGYJ-240	550	6.79	0.79	6.00
9		10kV 双坑 118 线	JKLGYJ-240	550	6.79	5.29	1.50
10		10kV 玲芝 116 线	JKLGYJ-240	550	6.79	0.70	6.09
11		10kV 乐琴 114 线	JKLGYJ-240	550	6.79	5.55	1.24
12		10kV 新元 112 线	JKLGYJ-240	550	6.79	0.55	6.24
13		10kV 官塘 133 线	JKLGYJ-240	550	6.79	5.96	0.83
14		10kV 讯飞 131 线	JKLGYJ-240	550	6.79	6.59	0.20
15		10kV 燕青 129 线	JKLGYJ-240	550	6.79	3.97	2.82
16		10kV 乐业 127 线	JKLGYJ-240	550	6.79	2.88	3.91
17		10kV 水岸 125 线	JKLGYJ-240	550	6.79	4.27	2.52
18		10kV 政务 123 线	JKLGYJ-240	550	6.79	5.70	1.09
19		10kV 创业 121 线	JKLGYJ-240	550	6.79	4.51	2.28
20		10kV 广华 119 线	JKLGYJ-240	550	6.79	5.70	1.09
21		10kV 花苑 117 线	JKLGYJ-240	550	6.79	6.31	0.48
22		10kV 飞虹 115 线	JKLGYJ-240	550	6.79	4.64	2.15
23		10kV 万顺 113 线	JKLGYJ-240	550	6.79	4.33	2.46
24		10kV 雅苑 111 线					
25	110kV 泾县变	10kV 基地 112 线	JKLGYJ-185	460	5.68	4.18	1.50
26		10kV 滨江 114 线	JKLGYJ-185	460	5.68	2.28	3.40
27		10kV 稼祥 113 线	JKLGYJ-185	460	5.68	4.18	1.50
28		10kV 建华 115 线	JKLGYJ-185	460	5.68	4.18	1.50
29		10kV 太元 116 线	JKLGYJ-185	460	5.68	2.54	3.14
30		10kV 赤滩 117 线	JKLGYJ-185	460	5.68	1.86	3.82
31		10kV 钢铁 118 线	JKLGYJ-185	460	5.68	4.18	1.50
32		10kV 鸡场 119 线	JKLGYJ-185	460	5.68	4.18	1.50
33		10kV 桃园 121 线	JKLGYJ-185	460	5.68	5.72	-0.04
34	110kV 云岭变	10kV 茶冲 118 线	JKLGYJ-240	550	6.79	6.23	0.56

35		10kV 秋阳 116 线	JKLGJY-240	550	6.79	6.23	0.56
36		10kV 民生 114 线	JKLGJY-240	550	6.79	6.23	0.56
37		10kV 靠山 112 线	JKLGJY-240	550	6.79	6.23	0.56
38		10kV 兰山 121 线	JKLGJY-150	400	4.94	7.01	-2.07
39		10kV 中村 119 线	LGJ-150	445	5.49	6.61	-1.12
40		10kV 汀潭 117 线	JKLYJ-120	350	4.32	3.18	1.14
41		10kV 北贡 115 线	JKLYJ-150	400	4.94	3.96	3.96
42		10kV 章渡 113 线	JKLGJY-95	300	3.70	5.38	-1.68
43		10kV 花林 111 线	JKLGJY-95	300	3.70	3.12	0.58
44	110kV 榔桥变	10kV 宝泰 122 线					
45		10kV 屏山 121 线					
46		10kV 申马 120 线	JKLGJY-240	550	6.79	5.77	1.02
47		10kV 街道 119 线	JKLGJY-240	550	6.79	1.14	5.65
48		10kV 星潭 118 线					
49		10kV 浙东 117 线	JKLGJY-240	550	6.79	4.84	1.95
50		10kV 备用 116 线					
51		10kV 杉森 115 线	JKLGJY-240	550	6.79	1.72	5.07
52		10kV 梅山 114 线					
53		10kV 红星 113 线	JKLGJY-240	550	6.79	2.00	4.79
54		10kV 周坑 112 线	JKLGJY-240	550	6.79	4.84	1.95
55		10kV 姚村 111 线	JKLGJY-240	550	6.79	3.38	3.41
56	35kV 百园变	10kV 荷花塘 213 线	JKLGJY-240	550	6.79	4.01	2.78
57		10kV 丝织厂 212 线	JKLGJY-240	550	6.79	2.56	4.23
58		10kV 红星路 211 线	JKLGJY-240	550	6.79	0.84	5.95
59		10kV 月亮湾 210 线					
60		10kV 泾中 208 线	JKLGJY-240	550	6.79	3.41	3.38
61		10kV 十字街 207 线	JKLGJY-240	550	6.79	3.48	3.31
62		10kV 百园 206 线	JKLGJY-150	400	4.94	3.35	1.59
63		10kV 城西 205 线	JKLGJY-120	350	4.32	0.10	4.22
64	35kV 包合变	10kV 园区 154 线	JKLGJY-95	300	3.70	4.04	-0.34
65		10kV 包合 155 线	JKLGJY-120	350	4.32	3.56	0.76
66		10kV 厚岸 156 线	JKLYJ-95	300	3.70	2.69	1.01
67		10kV 查济 157 线	JKLYJ-240	550	6.79	1.90	4.89
68	35kV 北贡变	10kV 银峰 171 线	JKLGJY-120	350	4.32	4.54	-0.22
69		10kV 南冲 175 线					
70		10kV 天井 173 线	JKLGJY-240	550	6.79	5.13	1.66
71		10kV 施村 172 线	JKLGJY-120	350	4.32	4.28	0.04
72	35kV 蔡村变	10kV 马头 194 线	JKLGJY-95	300	3.70	2.72	0.98
73		10kV 汀溪 195 线	JKLYJ-70	265	3.27	2.79	0.48

74		10kV 蔡村 196 线	JKLGYJ-120	350	4.32	3.16	1.16
75		10kV 琴溪 197 线	JKLGYJ-120	350	4.32	3.70	0.62
76	35kV 昌桥变	10kV 香山 184 线	JKLGYJ-120	350	4.32	4.61	-0.29
77		10kV 童瞳 187 线	JKLGYJ-95	300	3.70	2.57	1.13
78		10kV 田坊 186 线	JKLGYJ-120	350	4.32	2.53	1.79
79		10kV 昌桥 185 线	JKLGYJ-120	350	4.32	3.63	0.69
80	35kV 城西变	10kV 上坊 221 线					
81		10kV 园林 222 线	LGJ-95	335	4.13	2.94	1.19
82		10kV 花石 223 线	JKLGYJ-120	350	4.32	2.73	1.59
83		10kV 后山 224 线	JKLGYJ-120	350	4.32	3.51	0.81
84		10kV 南华 225 线					
85		10kV 谢园 226 线	JKLGYJ-185	460	5.68	3.43	2.25
86		10kV 水西 227 线	JKLGYJ-240	550	6.79	5.12	1.67
87		10kV 宝胜 228 线					
88	35kV 黄村变	10kV 平垵 148 线					
89		10kV 龙潭 146 线	JKLGYJ-120	350	4.32	2.83	1.49
90		10kV 九峰 144 线	JKLGYJ-120	350	4.32	2.37	1.95
91		10kV 南瓜山 149 线	JKLGYJ-120	350	4.32	0.73	3.59
92		10kV 九义 147 线	JKLGYJ-120	350	4.32	2.49	1.83
93		10kV 黄村 145 线	JKLGYJ-120	350	4.32	3.88	0.44
94	35kV 茂林变	10kV 南容 163 线	JKLGYJ-70	245	3.02	3.95	-0.93
95		10kV 茂林 164 线	JKLYJ-70	245	3.02	3.64	-0.62
96		10kV 铜山 165 线	JKLGYJ-95	300	3.70	3.21	0.49
97		10kV 钨矿 166 线	JKLGYJ-70	245	3.02	1.45	1.57
98		10kV 凤村 167 线	JKLGYJ-95	300	3.70	2.66	1.04
99	35kV 汀溪变	10kV 隆培 231 线	JKLGYJ-95	300	3.70	5.74	-2.04
100		10kV 南坑 232 线					
101		10kV 红星 233 线	JKLGYJ-240	550	6.79	1.50	5.29
102		10kV 慈坑 234 线	JKLYJ-70	245	3.02	2.55	0.47
103		10kV 横路 235 线	JKLGYJ-240	550	6.79	4.06	2.73
104		10kV 战岭 236 线	JKLGYJ-95	300	3.70	2.65	1.05
105		10kV 红岭 237 线					
106		10kV 九里 238 线					
107	35kV 万上变	10kV 万陈 240 线	JKLGYJ-120	350	4.32	4.04	0.28
108		10kV 水口 248 线	JKLGYJ-240	550	6.79	0.52	6.27
109		10kV 连虹 249 线	JKLGYJ-120	350	4.32	0.92	3.40
110		10kV 竹园 245 线					
111	35kV 晏公变	10kV 古坝 124 线	LGJ-95	300	3.70	1.70	2.00
112		10kV 摇头岭 125 线	LGJ-95	300	3.70	1.30	2.40

113		10kV 天河 126 线	LGJ-95	300	3.70		
114		10kV 汪家山 127 线	LGJ-70/10	245	3.02	3.08	-0.06
115		10kV 乌溪 128 线	JKLYJ-120	350	4.32	2.78	1.54
116		10kV 巧峰 129 线	JKLYJ-120	350	4.32	2.79	1.53
117		10kV 宣纸厂 120 线	JKLGYJ-240	550			
118		10kV 城郊 123 线	JKLYJ-120	350	4.32	1.59	2.73