

市或县（市）城市公共供水水质信息公告

公开单位	汤阴水务公司	公开项目	2022年12月水质检测	采样地点	汤阴水厂2号	
采样时段	12.5-12.11	检测单位	汤阴县自来水公司检测站	执行标准	GB5749-2006	
水质监测结果：合格						
序号	指标	单位	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）限值	监测结果范围		
				最大值	最小值	平均值
1	色度	度	1	0	0	0
2	浑浊度	NTU	15	0.12	0.05	0.07
3	肉眼可见物	/	无	无	无	无
4	嗅和味	/	无	无	无	无
5	余氯	mg/L	-4	0.46	0.37	0.40
6	COD (MN)	mg/L	3	1.92	1.06	1.22
7	菌落总数	CFU/mL	100	0	0	0
8	大肠菌群	MPU/100mL	不得检出	0	0	0
9	耐热大肠菌群	MPU/100mL	不得检出	0	0	0

