



中海石油气电集团有限责任公司浙江分公司

宁波市北仑区灵江路 316 号海油大厦

1704 室

315800

传真(Fax): (86-574) 26862290

电话(Tel): (86-574) 26861122

日期(Date): 2023 年 8 月 16 日

编号(No): ZJFGS-F-2023-14

传 真

FACSIMILE

签发: 刘松



紧急

URGENT



普通

ORDINARY



机密

CONFIDENTIAL



请尽快回复

PLEASE REPLY

致(To):

收件人(Attn):

传真(Fax):

电话(Tel):

抄送 (Copy):

总页数(Page No.): 2

主题(Subject): 关于天然气气质参数变化的通知

正文 (Message)

各用户:

根据公司于浙江 LNG 接收站化验室 2023 年 8 月 16 日出具的天然气参数报告, 目前外输的天然气主要气质参数如下:

名称	单位	数值
甲烷	Mol%	96.2470
乙烷	Mol%	2.2734
丙烷	Mol%	0.7719
异丁烷	Mol%	0.1419
正丁烷	Mol%	0.2161
异戊烷	Mol%	0.0074

正戊烷	Mol%	0.0018
碳 6+	Mol%	0.0000
氮	Mol%	0.3405
氧	Mol%	0.0000
二氧化碳	Mol%	0.0000
总硫	mg/m <sup>3</sup>	<1
硫化氢	mg/m <sup>3</sup>	<1
气化比	M3/T	1431.02
单位体积热值（高热值）	MJ/m3	38.36
单位体积热值（低热值）	MJ/m3	34.6
沃泊指数	MJ/m3	50.33

备注：上述气质参数基于温度为 20℃，绝对压力为 101.325kpa 的参比条件。

考虑到输气工况的变化，实际外输的天然气气质参数将会有所差异，但我公司确认外输天然气气质参数均在《天然气购销合同》的规格允许范围之内，现有的计量方式仍保持不变。

特此致函。

中海石油气电集团有限责任公司浙江分公司

2023 年 8 月 16 日

