

宣环评〔2023〕50号

**关于宣城高新投供热有限公司
安徽宣城高新技术产业开发区集中供热
项目环境影响报告表的批复**

宣城高新投供热有限公司：

你公司报来的《宣城高新投供热有限公司安徽宣城高新技术产业开发区集中供热项目环境影响报告表(报批版)》(以下简称《报告书》)及要求审批的申请等材料收悉，结合宣城市宣州区生态环境分局意见，经研究，现批复如下：

一、宣城高新投供热有限公司安徽宣城高新技术产业开发区集中供热项目位于宣城高新技术产业开发区麒麟大道与惠泉路交口东南角，安徽宣城高新技术产业开发区管理

委员会对本项目进行了备案，项目代码：2212-341802-04-01-593265，本项目一期工程拟建设原料破碎上料车间、锅炉装置区，配置 1 台 40t/h 和 1 台 60t/h 生物质锅炉和配套设施以及供热管网，一期工程完成后实现宣城高新区（北区）主要热用户的集中供热，配套建设公用、储运及环保工程等。二期工程开工前应依法履行环境影响评价报批手续。

我局原则同意环境影响报告表的环境影响评价总体结论和拟采取的污染防治措施。

二、项目建设与运行管理期间应重点做好以下工作：

（一）落实大气污染防治措施和要求。项目生物质锅炉烟气经旋风除尘器+干法脱硫+陶瓷滤管除尘器+SCR 工艺处理达《关于加强锅炉节能环保工作的通知》（国市监特设〔2018〕227 号）中的超低排放（即在基准含氧量 6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于 $10\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $35\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $50\text{mg}/\text{m}^3$ ）标准后经 45 米高排气筒排放。落实《报告表》提出的各项无组织防治措施，减少全厂无组织排放。

（二）落实水污染防治措施和要求。项目软水制备浓水优先回用于锅炉降温排污冷却，多余部分收集后与降温冷却排水、经浓水降温后的锅炉定期温排水以及经化粪池处理后的生活污水共同进入开发区污水管网。

按《报告表》要求，落实全厂地下水污染防治工作。在本项目危废暂存库、氨水罐区、事故水池等区域采取重点防渗措施，确保地下水环境安全。

(三)落实噪声污染防治措施。项目运营期的产噪设备要合理布局，选用低噪声设备，采取厂房隔声、基础减振等措施，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。

(四)加强固体废物环境管理。锅炉炉渣、除尘灰、废离子交换树脂及废包装材料为一般工业固废，定期外售综合利用。废催化剂、废机油、废机油桶等属危险废物暂存于危废库，定期委托有资质单位进行处置；生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。

(五)严格落实总量控制制度。新增主要大气污染物排放指标控制在已核定的颗粒物 $\leq 7.86/a$ 、 $SO_2 \leq 28.04t/a$ 、 $NO_x \leq 38.53t/a$ 以内，总量控制指标完成情况纳入竣工环境保护验收内容。

(六)落实环境监测措施。本项目应按照《报告表》规定的环境监测因子和监测频率及监测计划进行监测。

(七)强化环境风险防范和应急管理。按《报告表》要求落实各项环境风险防范措施，及时编制突发环境事件应急预案，设置1座容积不小于 $200m^3$ 事故应急池，进一步优化事

故废水收集系统和防渗措施，确保一旦发生事故时，各类废水可自流进入事故池，杜绝事故废水外排，配备相应的应急设施和物资。应急预案报生态环境主管部门备案，定期开展应急培训和演练。风险防控工作纳入项目建设“三同时”管理。

(八) 工程建设和生产过程中，应建立畅通的公众参与平台，满足公众合理的环境保护要求，定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

(九)严格落实《国务院安委会办公室 生态环境部 应急管理部关于进一步加强环保设施设备安全生产工作的通知》（安委办明电〔2022〕17号）中要求，有效防范和遏制环保设施设备安全事故发生。

四、严格执行排污许可制度。建设项目发生实际排污行为之前应申领排污许可证，建设项目无证排污或不按证排污的，根据环境保护设施验收条件有关规定，你公司不得出具环境保护设施验收合格意见。

五、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，并按照规定自主组织竣工环保验收，验收报告公示期满后5个工作日内，应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

六、你公司应严格按《报告表》要求进行项目建设，未经我局批准，不得擅自变更，若项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治措施发生重大变动，你公司应重新报批本项目的环评文件。

七、宣城市宣州区生态环境分局负责该项目环境保护“三同时”日常监督管理，并加强施工期环境管理工作。

2023 年 8 月 1 日

行政复议与行政诉讼权利告知：根据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》，你单位对本批复有异议的，可在收到本批复之日起 60 日内向宣城市人民政府申请行政复议，或可在收到本批复之日起 6 个月内依法向宣州区人民法院提起行政诉讼。

抄送：宣城市生态环境保护综合行政执法支队、宣城高新技术产业开发区管委会、宣城市宣州区生态环境分局、安徽皖欣环境科技有限公司

宣城市生态环境局办公室

2023 年 8 月 1 日印发
