



长桥路（日新西路—魏王路）综合管线标准横断面图 1:100

说明:

1. 本图尺寸单位以米计。
2. 根据现场调研和建设单位意见，为使本次设计电力路由与其他管线的间距满足相关规范的间距要求，本段设计电力路由位于道路东侧红线外2.5m（企业退让9m范围内）。

宣城市规划设计研究院有限公司 <i>Xuancheng Academy of Urban Planning&Design, Co., Ltd</i>	委托单位	宣城新奥开盛能源发展有限公司		项目名称	宣城市经开区增量配电网110kV致和变（日新西路）10kV线路配电工程电力路由规划设计方案				图 名	长桥路综合管线标准横断面图		工程编号	C-2-22-176		
	设 计	王强	校 对	郭红伟	项目负责人	郭红伟	审 核	王强	审 定	郭红伟	比 例		图 号	DL-05	日 期