

整改报告

市民政局：

根据宣城市民政局关于广德健桥康复医院医养康复中心安全生产检查情况的隐患整改要求，我中心对照相关内容，现将整改情况报告如下。

一、针对本中心六楼食堂操作间未使用防火门问题，已于4月10日立即联系本单位消防维保公司制作符合消防安全标准的防火门，要求食堂管理人员正确使用防火门，本单位安全管理人员加强安全巡查，确保防火安全。

二、对本中心各区域消防灭火器等器材进行全面检查，对失效灭火器进行全部更换，并做好检查登记，要求安全管理人员和值班人员落实每日防火巡查。

我中心将以落实总值班制度为抓手，院领导带班，科室负责人巡查，对医养中心安全等各项工作进行常态化巡查，发现隐患及时整改，促进医养中心养老服务工作安全、有序开展。

特此报告。

