

广德市民政局文件

广民〔2021〕205号

关于对全市养老机构联合检查情况的通报

各养老机构:

为切实加强全市养老机构安全生产、疫情防控等工作,9月29日-30日,广德市民政局联合住建局、市场监管局、消防救援大队、卫健委等部门对我市养老机构进行联合检查。现将情况通报如下:

一、新杭镇养老服务中心

- 操作间排风扇未做到防鼠防蝇;
- 餐具消毒和食品留样记录不规范。

二、柏垫镇养老服务中心

- 食堂无食品采购清单;
- 食堂工作人员无健康证,未持证上岗;

- 3、老人房间发现钢锯、斧子；
- 4、院区周边线路存在安全隐患；
- 5、食堂操作间通风差，存在消防安全隐患。

三、前程老年护养中心

- 1、消防灭火器过期；
- 2、老人房间热水瓶未妥善摆放，存在老人被烫伤安全隐患；
- 3、厨房工作人员无健康证。

四、杨滩镇养老服务中心

- 1、厨房餐具消毒记录不规范；
- 2、食堂无食品采购清单；
- 3、院内消毒记录不规范。

五、誓节镇养老服务中心

- 1、厨房餐具消毒记录不规范；食堂操作间内部环境较差（有苍蝇）；
- 2、厨房工作人员无健康证。

六、利民老年护养中心

- 1、未签消防维保合同；
- 2、厨房餐具消毒记录不规范（记录造假）；
- 3、厨房工作人员无健康证。

七、邱村镇养老服务中心

- 1、消防泵房损坏，消防维保公司暂未续签；
- 2、厨房工作人员无健康证。

2、公共场所消毒记录不规范。

九、团山福寿养老中心

1、操作间排风扇未做到防鼠防蝇；

2、周边住户有燃放烟花爆竹的情况，存在安全隐患。

十、东亭乡养老服务中心

1、代养区一楼未放置灭火器；

2、消防主机故障。

各养老机构要对照问题，举一反三，认真查摆，及时发现隐患并予以整改，确保机构和人员财产安全。被通报机构必须及时整改到位，并将整改情况于10月20日前报局养老服务科和属地民政所。我局将于近期组织“回头看”，对未整改落实的，按照《养老机构管理办法》等有关规定予以处罚。



2021年10月11日

