

泾县民政局安全生产检查

现场检查记录

被检查单位: 昌桥乡第二敬老院

地址: 昌桥乡汪厍村

法定代表人(负责人): 余永贵 职务: 联系电话: 13856348792

检查场所: 养老机构现场及软件资料

检查时间: 2024 年 4 月 16 日 10 时 30 分至 4 月 16 日 11 时 20 分

检查情况: 1. 消防设施操作员未持证;

2. 消防安全管理制度不完善, 未视消防安全责任制;

3. 做好抽油烟机清洗及记录工作;

4. 二处消防箱(轻便水龙)堵塞; 一处轻便水龙水管破损;

5. 车棚未配备消防器材; 部分电瓶车停放在房间门口;

6. 水房堆放木材(柴火), 管理制度未上墙;

7. 消防控制室堆放杂物; 部分消防水管保温(防冻)措施不到位。

以上问题限 7 日内完成整改。

检查人员(签名):

解磊

汪

朱玲

被检查单位现场负责人(签名):

余永贵

2024 年 4 月 16 日

泾县民政局安全生产检查

现场检查记录

被检查单位：泾县昌桥有林托老所

地址：昌桥乡新桥村四亩湾组

法定代表人（负责人）：夏有林 职务： 联系电话：13965419918

检查场所：养老机构现场及软件资料

检查时间：2024年4月16日11时30分至4月16日12时0分

检查情况：1. 可燃气体报警器未投入使用；

2. 未配备消防设施操作员；

3. 未见相关软件资料（如：消防安全管理制度、消防安全操作规程、消防安全责任制及应急预案、演练、教育培训等）

4. 未见消防设计竣工验收等相关资料。

5. 加强用电管理。

以上问题限7日内完成整改。

检查人员（签名）： 邵磊 王峰 朱玲

被检查单位现场负责人（签名）：夏有林

2024年4月16日

泾县民政局安全生产检查

现场检查记录

被检查单位: 昌桥乡新垅养老服务中心
地址: 昌桥乡新垅村
法定代表人(负责人): 何志敏 (何志敏) 职务: 何志敏 联系电话: 13856333113
检查场所: 养老机构现场及软件资料
检查时间: 2024 年 4 月 16 日 13 时 10 分至 4 月 16 日 13 时 30 分
检查情况: _____

1. 消防设施操作员配备不足;
2. 车棚未配备消防器材, 一处消火栓C轻便水龙堵塞, 一处轻便水龙水管破损;
3. 做好抽油烟机清洗及记录工作;
4. 部分消防水管保温防冻措施不全;
5. 消防泵房安全管理制度未上墙;
6. 楼梯间堆放杂物; 完善相关软件资料C消防安全管理制度, 消防安全责任制, 消防安全操作规程及应急预案、教育培训等。

以上问题限 7 日内完成整改。

检查人员(签名): 尉高 12号 朱玲
被检查单位现场负责人(签名): 何志敏

2024年 4 月 16 日

泾县民政局安全生产检查

现场检查记录

被检查单位：琴溪镇敬老院

地址：琴溪镇马头村

法定代表人（负责人）：李彦珍 职务：院长 联系电话：13815989874

检查场所：养老机构现场及软件资料

检查时间：2024年4月16日9时0分至4月16日9时45分

检查情况：

1. 一处安全出口指示牌未通电源，一处应急照明灯故障；
2. 食堂后面一处空气开关无防护罩；做好抽油烟机清洗，~~并记录~~ ^{记录}
3. 消防水箱液位计未设置防护，消防泵房安全管理制度未上墙；
4. 消防安全管理制度不完善：未见消防安全操作规程及消防安全责任制；
5. 加强第三方施工管理并完善相关资料。
6. 消防^{设施操作}控制员配备不足（目前1人）。
7. 消防喷淋喷头、烟感、摄像头污损。

以上问题限7日内完成整改。

检查人员（签名）：

周磊

朱玲

江文

被检查单位现场负责人（签名）：

李彦珍

2024年 4月 16日

泾县民政局安全生产检查

现场检查记录

被检查单位: 泾县社会福利中心

地址: 泾县晏公社区(晏公中学)

法定代表人(负责人): 沈劲松 职务: _____ 联系电话: 1385696697

检查场所: 养老机构现场及软件资料

检查时间: 2024年 4月 16日 16时 20分至 4月 16日 16时 50分

检查情况: _____

1. 完善应急救援预案(更新);

2. 加强用气、用电管理工作。

以上问题限 7 日内完成整改。

检查人员(签名): 尉晓 江 朱玲

被检查单位现场负责人(签名): 沈劲松

2024年4月16日

泾县民政局安全生产检查

现场检查记录

被检查单位：泾川镇敬老院

地址：泾川镇董村

法定代表人（负责人）：余君 职务： 联系电话：15956349194

检查场所：养老机构现场及软件资料

检查时间：2024年4月16日14时55分至4月16日15时15分

检查情况：

1. 做好抽油烟机清洗及记录工作；
2. 新装修住宿区^消防喷淋喷头污损；
3. 消防泵房安全管理制度未上墙；
4. 一处烟感，电源线套管脱落；
5. 室外消防轻便水管未设置保温防冻措施。

以上问题限7日内完成整改。

检查人员（签名）：余君 朱玲

被检查单位现场负责人（签名）：余君

2024年4月16日

现场检查记录

检查情况：-

1. 消防控制室堆放生活物品;
2. 完善消防安全管理制度、消防安全责任制等相关软件资料;
3. 部分警示标志老化褪色;
4. 未见消防设计及验收等相关资料;
5. 加强食堂液化气使用安全管理工作;
6. 消防设施操作员配备不足。

以上问题限7日内完成整改。

检查人员 (签名):

被检查单位现场负责人(签名):

2024年 4 月 16 日

泾县民政局安全生产检查

现场检查记录

被检查单位: 泾县蔡村瑞星养老院

地址: 蔡村镇泉峰村

法定代表人(负责人): 董泽堂 职务: _____ 联系电话: 15116506819

检查场所: 养老机构现场及软件资料

检查时间: 2024年4月17日11时45分至4月17日12时10分

检查情况: _____

1. 消防开关未设置漏电保护器;
2. 食堂液化石油气未设置紧急切断阀;加强用气安全管理;
3. 部分消防水管未设置保温防冻措施;
4. 消防控制室管理制度未上墙;
5. 消防设施操作员配备不足;
6. 完善相关软件资料(消防安全管理制度、消防安全责任制、应急预案及演练,教育培训等)。

以上问题限 7 日内完成整改。

检查人员(签名): 陈品 朱珍 张进峰

被检查单位现场负责人(签名): 王尚银

2024年4月17日

泾县民政局安全生产检查

现场检查记录

被检查单位: 泾县孝亲养老院

地址: 蔡村镇上胡村

法定代表人(负责人): 吴瑞琴 职务: _____ 联系电话: 13856333799

检查场所: 养老机构现场及软件资料

检查时间: 2024年4月17日11时05分至4月17日11时40分

检查情况: _____

1. 食堂燃气灶具无熄火保护装置, ~~可燃气体~~未设置紧急切断阀; 加强用气管理工作;
2. 开关插座未设置漏电保护器; 一处空开未入配电箱安装;
3. 消防控制室管理制度未上墙;
4. 完善相关软件资料(消防安全管理制度, 消防安全责任制, 消防安全操作规程, 应急预案, 教育培训等);
5. 未配备消防设施操作员。

以上问题限 7 日内完成整改。

检查人员(签名):

解高 朱玲 张永良

被检查单位现场负责人(签名):

吴瑞琴

2024年 4月 17日

现场检查记录

2024年 4月 17日

泾县民政局安全生产检查

现场检查记录

被检查单位：黄村镇敬老院

地址：黄村镇安吴村东山组

法定代表人（负责人）：董胜辉 职务： 联系电话：18956333799

检查场所：养老机构及软件资料。

检查时间：2024年4月17日14时30分至4月17日15时05分

检查情况：

1. 消防设施操作员配备不足；

2. 消防安全管理制度不完善；

3. 一处消防水管（软管）破损；一处开关配电箱^电安装；
部分电源线未套管安装；

4. 燃气灶具无熄火保护装置。

以上问题限7日内完成整改。

检查人员（签名）：俞高 朱玲 王进峰

被检查单位现场负责人（签名）：董胜辉

2024年4月17日

现场检查记录

地址: 财富南路1号

检查场所: 医养中心及软件资料

检查时间: 2024年 4月 17日 13时 05分至 4月 19日 13时 50分

检查情况:

1. 消防泵房应做好防腐蚀工作;
2. 发电机房堆放杂物、无应急照明、电缆洞未进行封堵;
3. 完善应急救援预案及时修订;
4. 部分开关盒未设置漏电保护器。

以上问题限7日内完成整改。

检查人员 (签名):

被检查单位现场负责人 (签名):

2024年 4 月 17 日

现场检查记录

检查情况：—

5. 未配备消防设施操作员。

被检查单位现场负责人(签名):

2024年4月17日

泾县民政局安全生产检查

现场检查记录

被检查单位：桃花潭敬老院

地址：桃花潭包垵台街道

法定代表人（负责人）：李永香 职务： 联系电话：18792240980

检查场所：养老机构及软件资料

检查时间：2024年4月18日12时35分至4月18日13时10分

检查情况：

1. 部分空气开关未入配电箱安装；一处开水炉使用闸刀；

2. 部分电源线未穿管固定安装；个别照明灯未固定安装；

3. 部分烟感、喷淋喷头污损；

4. 更新应急救援预案；完善消防安全管理制度；

5. 消防泵房管理制度及操作规程未上墙。

6. 消防设施操作员配备不足。

以上问题限7日内完成整改。

检查人员（签名）：尉高 朱玲 王迎军

被检查单位现场负责人（签名）：李永香

2024年4月18日

泾县民政局安全生产检查

现场检查记录

被检查单位: 泾县桃花潭幸福颐养中心

地址: 桃花潭街道(桃花潭幼儿园)

法定代表人(负责人): 李向阳 职务: _____ 联系电话: 13615634432

检查场所: 养老机构及软件资料

检查时间: 2024年4月18日10时50分至4月18日11时20分

检查情况: _____

1. 消防泵房管理制度未上墙;
2. 食堂液化气未设置紧急切断阀;
3. 消防设施(灭火器、消火栓)未设置点检卡;
4. 一处烟感失效; 一个配电箱缺防护盖板;
5. 未见相关软件资料,(消防安全责任制, 消防安全管理制度, 应急预案、应急演练及教育培训等);
6. 消防设施操作员配备不足。

以上问题限 7 日内完成整改。

检查人员(签名): 俞西 朱玲 王强

被检查单位现场负责人(签名): 李向阳

2024年 4 月 18 日

泾县民政局安全生产检查

现场检查记录

被检查单位：云岭镇敬老院

地址：云岭靠山村

法定代表人（负责人）：张彩琴 职务： 联系电话：13956603294

检查场所：养老机构及软件资料

检查时间：2024年4月18日15时40分至4月18日16时30分

检查情况：

1. 部分空气开关未入配电箱安装，食堂后门卫室部分电气线路不符合规范要求；
2. 消防泵房管理制度、操作规程未上墙；未设置应急照明；
3. 部分烟感、喷淋喷头污损；
4. 更新应急救援预案；完善消防安全管理制度及责任制；
5. 消防设施操作员配备不足。

以上问题限7日内完成整改。

检查人员（签名）： 尉磊 朱玲 王红

被检查单位现场负责人（签名）：张彩琴

2024年4月18日

现场检查记录

2024年 4月 18日

现场检查记录

检查情况:_____

1. 部分空气开关未入配电箱安装;
2. 电瓶车停放住宿区域充电;
3. 一处配电箱缺防护盖板; 热水器无防漏电装置;
4. 更新应急救援预案; 完善消防安全管理制度、教育培训等相关资料。
5. 消防设施操作员配备不足。

以上问题限 7 日内完成整改。

被检查单位现场负责人(签名): 王爱霞

2024年 4月 18日

泾县民政局安全生产检查

现场检查记录

被检查单位：茂林镇敬老院

地址：茂林镇沈岗村 沈岗组

法定代表人（负责人）：雷鸣 职务： 联系电话：18156408268

检查场所：养老机构及软件资料

检查时间：2024年4月18日9时30分至4月18日10时15分

检查情况：

1. 部分配电箱堆积杂物；热水处空气开关线头裸露未穿管固定安装；个别房间使用花线；
2. 食堂液化气不符合安全要求；
3. 抽油烟机应定期清理并做好记录；
4. 完善相关软件资料，消防安全管理制度，消防安全责任制等；
5. 消防泵房管理制度未上墙，无安全警示标志；
6. 灭火器点检卡填写不规范。

以上问题限7日内完成整改。

检查人员（签名）：周磊 朱玲 王迎

被检查单位现场负责人（签名）：雷鸣

2024年4月18日

现场检查记录

检查情况:_____

- 消防安全责任制、操作规程、应急预案、演练、培训等)

以上问题限 7 日内完成整改。

被检查单位现场负责人（签名）： 王茂雄

2024年 4 月 22 日

现场检查记录

检查情况:_____

6. 未配备消防设施操作员。

以上问题限 7 日内完成整改。

被检查单位现场负责人（签名）：李燕丽

2024年 4月 22日

现场检查记录

检查情况:

1. 消防泵房管理制度及操作规程未上墙；
2. 部分电线、有线电视线未穿管固定安装，一处废弃闸刀未拆除；
3. 消防末端试水管阀门损坏；部分消防轻便水龙堵塞；
4. 消防设施操作人员~~未持~~配备不足；
5. 完善相关软件：消防安全管理制度，消防安全责任制及操作规程，更新应急救援预案。

被检查单位现场负责人 (签名):

2024年4月22日