

宣城市绩溪县应急管理局随机抽查检查表

任务名称	宣城市绩溪县气象局防雷重点监管单位（联合应急局）检查定向抽取计划20220727102034611				
企业名称	安徽省高速石化有限公司金沙服务区加油站东站		法定代表人	曹洋	
行政区划	绩溪县	统一社会信用代码或注册号	91341824MA2TGR5A1K	联络员号码	
企业经营场所	安徽省宣城市绩溪县金沙镇溧黄高速金沙服务区东侧				
检查单位	检查人	检查项目	检查子项	检查结果	
宣城市绩溪县气象局	黄晓英,张文字	防雷安全检查	重点监管单位定期检测开展情况	合法 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
宣城市绩溪县应急管理局	胡周勇,洪全荣	危险化学品执法检查	2.1人员和资质管理	合法 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
			2.3设备设施管理	合法 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
			2.4安全管理	合法 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
检查结果	1未发现问题 <input type="checkbox"/> 2发现问题已责令改正 <input checked="" type="checkbox"/> 3不配合检查情节严重 <input type="checkbox"/> 4通过登记的住所（经营场所）无法联系 <input type="checkbox"/> 5其他 <input type="checkbox"/> 6未按规定公示应当公示的信息 <input type="checkbox"/> 7公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 <input type="checkbox"/> 8未发现开展本次抽查涉及的经营活动 <input type="checkbox"/> 9发现问题待后续处理 <input type="checkbox"/>				
处理意见	1.立即开启防雷装置检测仪器并正常运行。 2.立即完善防雷安全制度。 3.立即完善防雷安全档案治理台账。				
检查人员签字:		胡周勇 黄晓英		检查日期	2022年8月11日
企业法定代表人签字 (或加盖企业公章):		曹洋			

宣城市绩溪县应急管理局随机抽查检查表

任务名称	宣城市绩溪县气象局防雷重点监管单位（联合应急局）检查定向抽取计划20220727102034611				
企业名称	安徽省高速石化有限公司华阳服务区加油站西站		法定代表人	曹洋	
行政区划	绩溪县	统一社会信用代码或注册号	91341824MA2TGR534M	联络员号码	
企业经营场所	安徽省宣城市绩溪县华阳镇漂黄高速华阳服务区西侧				
检查单位	检查人	检查项目	检查子项	检查结果	
宣城市绩溪县气象局	黄晓英,张文字	防雷安全检查	重点监管单位定期检测开展情况	合法 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
宣城市绩溪县应急管理局	胡周勇,洪全荣	危险化学品执法检查	2.1人员和资质管理	合法 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
			2.3设备设施管理	合法 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
			2.4安全管理	合法 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
检查结果	1未发现问题 <input type="checkbox"/> 3不配合检查情节严重 <input type="checkbox"/> 5其他 <input type="checkbox"/> 7公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 <input type="checkbox"/> 9发现问题待后续处理 <input type="checkbox"/> 2发现问题已责令改正 <input checked="" type="checkbox"/> 4通过登记的住所（经营场所）无法联系 <input type="checkbox"/> 6未按规定公示应当公示的信息 <input type="checkbox"/> 8未发现开展本次抽查涉及的经营活动 <input type="checkbox"/>				
处理意见	1.完善防雷台账. 2.完善防雷检测报告,治理台账.				
检查人员签字:		曹洋 胡周勇 张文字 洪全荣		检查日期	2022.8.11
企业法定代表人签字 (或加盖企业公章):		曹洋			

